

# KODIN TURVALLISUUSTARKASTUS KERROSTALO

## RAKENNUS/HUONEISTO

- ◆ Porraskäytävässä ei ole palavaa materiaalia - - - - -
- ◆ Porraskäytävästä löytyy pelastustiekartta - - - - -
- ◆ Porraskäytävästä löytyy asukkaan turvallisuusohjeet - -
- ◆ Turvallisuusohjeen yhteystiedot ovat ajan tasalla - - -
- ◆ Rakennuksen osoitetiedot hyvin näkyvissä - - - - -
- ◆ Rakennuksen ullakolle ja kellarikerrokseen pääsy  
ulkopuolisilta on estetty lukituksilla - - - - -
- ◆ Ullakolla tai kellarissa ei ole tarpeetonta  
syttyvää tavaraa - - - - -
- ◆ Asiaton pääsy rakennuksen katolle on estetty - - - - -
- ◆ Alkusammutuskalusto tarkastettu ja huollettu - - - - -
- ◆ Palovaroitin (-varoitimet) käyttökunnossa - - - - -
- ◆ Kodin kemikaalit lasten ulottumattomissa - - - - -
- ◆ Lapsilta lääkekaapille pääsy estetty - - - - -

## PIHA-ALUE

- ◆ Pelastustiet vapaat pelastustoimen käyttöön - - - - -
- ◆ Ajoneuvot pysäköitynä pysäköintialueille - - - - -
- ◆ Jäteastiat erilleseessä jätekatoksessa yli 8 m etäisyydessä  
rakennuksista tai palo-osastoitu - - - - -
- ◆ Rakennuksen ulkopuolella seinustalla  
ei säilytetä helposti syttyviä tavaroita - - - - -
- ◆ Pihalle riittävä valaistus - - - - -
- ◆ Leikkialue siisti ja turvallinen - - - - -
- ◆ Talviaikana kulkuväylät hiekoitettu - - - - -



**PIRKANMAAN  
PELASTUSLAITOS**